



CÁLCULO POPUCACIONAL	
NOME	Nº PESSOAS
Área de público	9.900 pessoas
Galpão da uva	800 pessoas
Pça Alimentação	2.200 pessoas
Pista Motocross	900 pessoas
Parque Diversões	3.520 pessoas
Loung:	600 pessoas
Camarotes	810 pessoas
Funcionários	197 pessoas
TOTAL DE PÚBLICO	10.907 pessoas

CÁLCULO DESCRITO CONFORME LAUDO ANEXO

LEGENDA EQUIPAMENTOS	
EXTINTOR	EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO
EXTINTOR	EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA
EXTINTOR	EXTINTOR GÁS CARBÔNICO
EXTINTOR	CARRETA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO
EXTINTOR	CARRETA EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA
EXTINTOR	CARRETA EXTINTOR GÁS CARBÔNICO
ALARME	BOTONEIRA DE ALARME
ALARME	SIRENE DE ALARME
ALARME	CENTRAL DE ALARME
ALARME	BATERIA CENTRAL DE ALARME
ALARME	DETECTOR DE FUMAÇA
LUCES	CENTRAL DE ILUMINAÇÃO
LUCES	BATERIA CENTRAL DE ILUMINAÇÃO
LUCES	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA TIPO ACLARAMENTO
LUCES	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO
LUCES	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA TIPO ALTA POTENCIA
DIVERSOS	PLACA DE SADA
DIVERSOS	BARRA ANTI-PANICO
DIVERSOS	ENTRADA CORPO DE BOMBEIROS
DIVERSOS	DIREÇÃO ROTA DE FUGA
DIVERSOS	FINAL ROTA DE FUGA
DIVERSOS	ENTRADA PRINCIPAL DE ENERGIA
DIVERSOS	EQUIPAMENTOS A INSTALAR
DIVERSOS	EQUIPAMENTOS EXISTENTES
DIVERSOS	SUBSTITUIÇÃO A INSTALAR
DIVERSOS	SUBSTITUIÇÃO EXISTENTE

IMPLANTAÇÃO
Esc 1/500

NOTA:
O público máximo será controlado através de catracas e painel eletrônico conforme laudo anexo e pulseiras coloridas com leitores ópticos nos camarotes, restringido o acesso através de seguranças e portarias

NOTA:
As placas indicativas de lotação se encontram de acordo com as determinações da IT 12/11, em todos os setores de reunião de público

NOTA:
A responsabilidade pelo controle de acesso ao recinto e da lotação, bem como em manter as saídas desimpedidas e desobstruídas, e demais exigências constantes da IT 12/11 é do responsável pela organização do evento

NOTA:
Os extintores poderão ser substituídos por extintores de carga abc, sem prejuízo de carga e distanciamento

NOTA:
O público máximo será controlado através de catracas e painel eletrônico conforme laudo anexo e pulseiras coloridas com leitores ópticos nos camarotes, restringido o acesso através de seguranças e portarias

NOTA: TODAS AS ESCADAS DISPÕE DE CORRIMÃO DE AMBOS OS LADOS COM 0,90 m DE ALTURA CONFORME IT 11/11

NOTA: O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA ENCONTRA-SE DE ACORDO COM O PREVISTO NA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 2011 COM AUTONOMIA DE 60 MINUTOS ATRAVÉS DE SISTEMA DE GRUPO MOTO GERADOR

NOTA: EM CASO DE USO DE GLP (P-13), SERÁ INSTALADO DE ACORDO COM O PREVISTO NA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 28 1/1 (MANIPULAÇÃO, ARMAZENAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP)

NOTA: MATERIAL DE A CABAMENTO: DAS PAREDES: NÃO POSSUI PAREDES OU QUALQUER TIPO DE FECHAMENTO ENTRE SETORES, SOMENTE NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS.
DOS PISOS: PISO EM AREIA E PEDRISCOS.
FORRO: NÃO HÁ.
COBERTURA: COBERTO SOMENTE OS SETORES DE EFETIVA NECESSIDADE, SENDO ASSIM COM LONA VINÍLICA ANTI CHAMAS CONFORME LAUDO E ART ANEXO E AINDA SEM QUALQUER TIPO DE FECHAMENTO LATERAL, EXCETO NAS BARRACAS DE ALIMENTAÇÃO

CÁLCULO POPUCACIONAL DESCRITO EM LAUDO ANEXO
- RRT 28027230180107288

NOTA: TODAS OS SETORES SÃO COBERTOS COM COBERTURA VINÍLICA ANTI-CHAMAS CONFORME NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E APROVADAS CONFORME LAUDO E ART ANEXO.
NOTA: NÃO EXISTE FECHAMENTO LATERAL ENTRE COBERTURAS EM TODOS OS SETORES, EXCETO BANHEIROS E ÁREAS TÉCNICAS.

PAULO RICARDO DA SILVA
Prefeito Municipal
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO
CNPJ Nº 06.908.000/01-93
RSP, 30.050

Responsável Técnico
FELIPE MARQUES DA SILVA
Engº Civil - CREA 5062467303

Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ASSUNTO	PROJETO DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA- FESTA DA UVA 2018	REVISÃO	00
LOCAL	RUA JOÃO CERESER, S/N - SÃO MIGUEL ARCANJO/SP	FOLHA	01/02
DATA	31/01/2018	ESCALA	Indicadas
	DESENHO	ENG. FELIPE MARQUES DA SILVA	